



TOBLER/GS02-1301-00-2023



上海同标质量检测技术有限公司

Shanghai Tobler Quality Testing Technology Co., Ltd.

室内环境质量检测报告

委托编号:	FHJ20260032
报告编号:	FHJ20260032
委托单位:	华东理工大学附属小学
工程名称:	华东理工大学附属小学 2026 年美术室、少先队队室装修
正文页数:	3

检测单位（盖章）



二〇二六年八月十七日



声 明

- 一、报告未盖“检测报告专用章”无效；
- 二、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；
- 三、报告涂改无效；
- 四、未经检测单位书面批准，不得部分复制报告；
- 五、对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出。

检测机构通讯资料

单位地址：上海市浦东新区建韵路 38 号 5 幢 101 室、201 室

邮政编码：201318

联系电话：021-55211926

传 真：021-55211926

电子信箱：SHtongbiao2022@163.com

1 工程概况

工程概况：该工程位于上海市徐汇区龙州路 658，属于 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中 I 类民用建筑工程。

建设单位：华东理工大学附属小学

施工单位：上海博湾建设集团有限公司

设计单位：/

监理单位：上海思费科工程管理有限公司

见证人（证书号）：朱建华（22342）

表 1 工程自然间统计一览表

建筑面积 (m ²)	<50	≥50 且 <100	≥100 且 <500	≥500 且 <1000	≥1000	总计
工程房间总数	1	1	0	0	0	2
抽检房间数	1	1	0	0	0	2
设置测点数	1	2	0	0	0	3

2 检测日期

2026 年 08 月 11 日至 2026 年 08 月 14 日。

3 检测项目及检测依据

检测项目：室内环境污染物（氨、甲醛、苯、氡、TVOC、甲苯、二甲苯）检测。

检测方法：GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

GB/T 18204.2-2025 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学性指标》

T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氨检测方法标准》

评定依据：GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

4 检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	测氡仪	JH-NT8260	A013-3
2	测氡仪	JH-NT8260	A013-6
3	测氡仪	JH-NT8260	A013-8
4	气相色谱仪	GC126N	A105
5	分光光度计	723	A104

5 检测结果

表 3 检测结果一览表

房间 序号	抽样位置	房间状态	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
1	5F 美术室	顶面:乳胶漆, 墙面:乳胶漆、 毛毡板, 地 面:PVC 地板	68.6	0.031	0.124	<0.001	0.016	<0.001	0.260
2	少先队员室	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	80.3	0.025	0.037	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
标准限量			≤150	≤0.07	≤0.15	≤0.06	≤0.15	≤0.20	≤0.45

质量
用章
2024
年11月

则技

环境
专用



6 检测结论

按 GB 55016-2021、GB 50325-2020 的要求,对华东理工大学附属小学 2026 年美术室、少先队队室装修进行室内环境污染物浓度的抽样检测。经检测,结果符合 I 类民用建筑工程的要求。

检测: 吴高平

审核: 岳亨

批准: 张



上海同标质量检测技术有限公司

二〇二六年八月十七日